

【管理運営状況公表様式】

指定期間 十和田湖特定環境保全公共下水道の管理運営状況

県所管課	上北県土整備事務所
指定管理者	公益財団法人青森県建設技術センター 理事長 佐々木 武志
指定期間	令和3年4月1日 ～ 令和8年3月31日

1 管理業務の実施状況

業務区分	概 要
運営業務	実施計画等の策定、業務の統括及び総合的管理、職員の疲労及び安全の管理、教育及び訓練
運転監視操作業務	処理場等の各種設備及び機器の運転操作、制御、調整及び整備、運転状況の終日監視及び記録
保守点検業務	処理場等の施設、設備及び機器等の保守点検
環境計測業務	水質及び汚泥性状の分析、その結果の解析
ユーティリティ・物品管理業務	電力、水道、ガス、電話、燃料、消耗品、備品、薬品、資材、油脂類、分析器具、分析用薬品等の調達及び管理
補修業務	1件の金額が50万円以下の修繕
施設管理業務	処理場等の場内の清掃及び緑地の管理
その他の業務	災害等の緊急時の体制整備と対応、処理場の見学者等に対する安全管理と施設等の説明

2 管理施設の利用状況

利用指標	年 度	計 画	実 績	計画対比	前年度対比
	〇〇			(指定前の実績)	
	〇〇				
	〇〇				
	〇〇				
	〇〇			(指定前の実績)	
	〇〇				
	〇〇				
	〇〇				
	〇〇			(指定前の実績)	
	〇〇				
	〇〇				
	〇〇				
【増減理由】					

3 評価結果

評価項目	指定管理者 自己評価	県所管課	
		評価	コメント
①県民の適正な利用が確保されているか。 ・要求性能基準の達成状況 ・周辺環境への配慮の実施状況 ・広報事業の実施状況 ・法令等の遵守状況	4	4	・基本協定書の要求性能基準及び指定管理者の目標基準を満たした。 ・敷地境界における臭気測定などの環境計測を行った結果、問題はなく、施設周辺環境への配慮がなされた。 ・見学者（延べ81名）への対応やパンフレット配布等による普及啓蒙活動（延べ2,053名）を行った。 ・法令等に基づく届出が期限までに提出され、遵守して管理運営を行った。
②施設の効用が適正に発揮されているか。 ・施設清掃及び緑地管理業務の実施状況 ・事故防止対策への取組み ・事故発生時の対応体制の構築 ・運営管理業務の実施状況 ・環境計測業務の実施状況 ・災害発生時の対応体制の構築	4	4	・下水道施設に対して非衛生的な印象を与えぬよう、清潔な環境を確保した。 ・適切な管理により、事故防止の環境が確保された。 ・安全で確実な施設の運転監視を実施した。 ・保守点検を計画的に実施し、継続的な下水道施設の機能確保に取り組んだ。 ・事業計画書に定めた実施頻度、計測内容により環境計測を計画的に実施した。 ・下水道施設災害等対策要領を定め、災害時の体制を構築しており、適切に対応した。
③施設の効率的な管理を行っているか。 ・経費節減状況	3	3	・効率的な管理運営が行われ、一定の成果をあげた。
④施設の管理を適正かつ安定して行っているか。 ・指定管理料の執行状況 ・業務体制の構築 ・バックアップの体制の構築、職員の指導育成状況 ・再委託の実施状況 ・資格者の配置状況、勤務実績	4	4	・事業計画書に則り、指定管理料が適正に執行された。 ・通常の維持管理時のほか、非常時にも安全確実な体制が確保された。 ・トラブル発生時のバックアップ体制が確立された。 ・運転監視操作、保守点検、精密点検など専門技術が必要とされる業務については、再委託をしており、適切に指導監督をした。 ・施設の管理に必要な資格者を複数名配置しており、勤務実績も適正であった。
総合評価	4	4	・基本協定書等に求められた業務内容を適正に執行しており、県が求める水準を充足した。

○評価基準

- 5（秀）：業務水準書等の内容を上回り、特筆すべき実績をあげている
- 4（優）：業務水準書等の内容を上回り、優れた実績をあげている
- 3（良）：業務水準書等の内容が満たされている
- 2（可）：業務水準書等の内容が満たされず、一部改善を要する
- 1（不可）：業務水準書等の内容が満たされず、重大な改善を要する