

十和田湖特定環境保全公共下水道 精密点検実績表（１／２）－電気設備－

	施設名称	設備名称	点検頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備考	
共用施設	十和田湖浄化センター (H3年4月供用開始)	1-1 受変電設備(年間契約)	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	△：予定	
		1-2 受変電設備(精密点検)	1回/3年	▲			▲				▲			▲			▲						
		2 無停電電源装置	1回/2年	▲		▲		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲		
		3 直流電源装置	1回/2年		▲		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲			△
		4 速度制御装置(送風機)	1回/3年	▲			▲				▲			▲			▲			▲			
		5 計装設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		△
		6 遠方監視制御装置	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		△
		7 情報処理設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		△
	8 自家用発電設備	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△		
	休屋第1ポンプ場 (H3年4月供用開始)	1-1 受変電設備(年間契約)	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		1-2 受変電設備(精密点検)	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△	
		2 直流電源装置	1回/2年		▲		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲		△	
		3 速度制御装置(汚水ポンプ)	1回/3年		▲			▲				▲			▲			▲			▲		
		4 計装設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		5 遠方監視制御装置	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		6 自家用発電設備	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△	
		7 秋田幹線流量計	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	休屋第2ポンプ場 (H3年4月供用開始)	1-1 受変電設備(年間契約)	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		1-2 受変電設備(精密点検)	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△	
		2 直流電源装置	1回/2年				▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲		△	
		3 速度制御装置(汚水ポンプ)	1回/3年		▲			▲				▲			▲			▲			▲		
		4 計装設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		5 遠方監視制御装置	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	6 自家用発電設備	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△		
独自施設	宇樽部ポンプ場 (H3年4月供用開始)	1-1 受変電設備(年間契約)	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		1-2 受変電設備(精密点検)	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△	
		2 直流電源装置	1回/2年				▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲		△	
		3 速度制御装置(汚水ポンプ)	1回/3年		▲			▲				▲			▲			▲			▲		
		4 計装設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
		5 遠方監視制御装置	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	6 自家用発電設備	1回/3年			▲				▲			▲			▲			▲			△		
	子ノロポンプ場 (H6年4月供用開始)	1 直流電源装置	1回/2年		▲		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲		△	
		2 計装設備	1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
3 遠方監視制御装置		1回/ 年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		

十和田湖特定環境保全公共下水道 精密点検実績表（2／2）－機械設備－

	施設名称	設備名称	点検頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備 考
共用施設	十和田湖 浄化センター 平成3年4月 供用開始	1号 送風機設備(水処理棟)	1回/5年			▲			▲					▲							△	△：予定
		2号 送風機設備 //	1回/5年		▲			▲					▲								△	
		3号 送風機設備 //	1回/5年			▲			▲					▲							△	
		4号 送風機設備 //	1回/5年		▲			▲					▲								△	
		5号 送風機設備 //	1回/5年			▲			▲					▲							△	
		1号 送風機設備(汚泥棟)	1回/5年			▲			▲					▲							△	
		2号 送風機設備 //	1回/5年		▲			▲					▲								△	
		1号 砂濾過設備	1回/5年			▲			▲					▲				▲				
		2号 砂濾過設備	1回/5年	▲			▲			▲					▲			▲				
		3号 砂濾過設備	1回/5年		▲			▲			▲		▲					▲				
		1号 脱水機設備	1回/3年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	管理対象外
		2号 脱水機設備	1回/3年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	//
	休屋第1 ポンプ場 平成3年4月 供用開始	1号 汚水ポンプ設備	1回/4年	▲				▲				▲			▲					▲		
		2号 汚水ポンプ設備	1回/4年				▲				▲				▲					▲		
		1号沈砂池設備	1回/5年		▲					▲					▲					▲		
		2号沈砂池設備	1回/5年		▲					▲					▲					▲		
	休屋第2 ポンプ場 平成3年4月 供用開始	1号 汚水ポンプ設備	1回/4年		▲				▲				▲				※					※R3更新
		2号 汚水ポンプ設備	1回/4年			▲				▲				▲				※				※R4更新
独自施設	宇樽部 ポンプ場 平成3年4月 供用開始	1号 汚水ポンプ設備	1回/4年			▲				▲				▲					▲			
		2号 汚水ポンプ設備	1回/4年			▲				▲				▲					▲			
		1号沈砂池設備	1回/5年				▲					▲							▲			
		2号沈砂池設備	1回/5年				▲					▲							▲			
	子ノ口 ポンプ場 平成6年4月	1-1、1-2 汚水ポンプ設備	1回/5年				▲					▲					▲					
		2-1、2-2 汚水ポンプ設備	1回/5年				▲					▲					▲					