

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
青森研究開発センターに係る立入調査票

(No. 1 7 8)

| | | | | |
|---|--|--|--|------|
| 調査年月日 | 令和2年2月28日 | | | |
| 調査員等 | 青森県 危機管理局 原子力安全対策課 青森県 原子力センター 安全監視課 東通村駐在 むつ市 総務部 防災安全課 青森県漁業協同組合連合会 指導部 指導課 | 総括主幹 技 師 総括主幹 主 幹 主 事 主 事 課長代理 | 西田 恭輔 赤石 新 澤田 讓 田中 純也 遠島 敬 俵山 帆 須藤 毅 | |
| 項 目 | 調 査 結 果 | | | |
| 放射 性 廃 棄 物 の 保 管 状 況 | 保管場所 | 放射性固体廃棄物 | 保管の状況 | |
| | 燃 料 ・ 廃 棄 物 取 扱 棟 | 200 L 鋼製ドラム缶 | 511本 | 異常なし |
| | | 200 L SUSドラム缶 | 3本 | |
| | | 1 m ³ 鋼製容器 | 32個 | |
| 3 m ³ 鋼製容器 | | 3個 | | |
| 使用済樹脂収納容器 | | 2本 | | |
| | その他 (大型機器) | 4個 | | |
| 撤 去 物 等 保 管 棟 | 200 L 鋼製ドラム缶 | 148本 | 異常なし | |
| | 1 m ³ 鋼製容器 | 41個 | | |
| 原 子 炉 室 保 管 棟 | 原子炉室一括撤去物 | 1個 | 異常なし | |
| 備 考 | 前回 (R1. 8. 19) の立入調査時から放射性固体廃棄物の保管数量について、200 L 鋼製ドラム缶の本数が5本増加していることを確認した。これは施設定期自主検査の実施及びドラム缶の交換によるものであることを確認した。 | | | |

