

令和7年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	青森港県営上屋改築工事		
受注者名	阿部重・成文特定建設工事共同企業体		
工事場所	青森市本町四丁目地内	請負金額	803,000,000円
工期	令和5年10月12日～令和7年1月17日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年1月17日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	澤田 憲克、太田 悟史	総括監督員	安宍 孝紀
工事内容	改築工事 一式 S造平屋建て 2,988.00㎡	主任監督員	石岡 伸吉
		監督員	馬場 祐士

推薦理由

本工事は、浜町埠頭にある青森港県営上屋の改築工事で、荷物の積み下ろしのための船舶やトラックが往来する中で施工する必要があったため、受注者は、関係者と密に連絡調整を行うなど積極的な工程管理に努め、トラブルや苦情等がなかった。また、地業工事の際、広範囲に地中障害物があることが判明したが、迅速に撤去方法を提案し、遅滞なく工事を完成させた。

さらに、緩やかなアールを形成しているシステムトラスは、部材の種類・数量・接合箇所が多く、精密な施工精度の確保が求められるが、部材管理や施工管理を徹底し高い品質を確保した。

以上、「工事成績評定点が特に優れており、困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
受賞にあたり、御指導頂きました県監督職員、港湾関係の皆様、ならびに御協力頂きました関係各位の皆様には、心から感謝と御礼を申し上げます。
本工事は浜町埠頭内に位置しており、船舶作業関係者や夏祭りイベント、排雪処分、また海沿いの天候等、周辺環境に応じた安全管理、工程管理に注意を払いました。無事完成に至るまでの安全・工程管理を高く評価して頂いたものと思っております。
この受賞を励みとし、更なる技術力の向上に努め、地域社会に貢献できる様、引き続き努力して参りますので、今後とも御指導、御鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。



令和7年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	営農大学校（ガラス温室B棟外）改修機械設備工事		
受注者名	有限会社日の出設備工業		
工事場所	上北郡七戸町字大沢 地内	請負金額	15,675,000円
工期	令和6年6月15日～令和7年3月10日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年3月10日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	天間 智恵子	総括監督員	安宍 孝紀
工事内容	空気調和設備工事 一式 自動制御設備工事 一式 給排水衛生設備工事 一式 ガス設備工事 一式、 浄化槽設備工事 一式	主任監督員	内村 伸一郎
		監督員	渡邊 太郎

推薦理由

本工事は、営農大学校長寿命化計画に基づき、ガラス温室B棟と乳牛舎の改修工事を行ったものである。
乳牛舎改修工事において、内装解体時に設計時の想定にはなかった耐力壁が発見されたことから、部屋のレイアウトが変更になる等の現場条件の変更が生じた。これらの課題に対し、設備の再選定や給排水管のレイアウト検討を行い、設備利用者の使い勝手や、寒冷地特性を考慮した上で施工に反映させており、品質・出来形の確保に優れていた。また、現場条件の変更が多い中でも、工事記録や管理記録状況が分かりやすく整理されており、施工管理に優れていた。


以上、品質・出来形の確保と、施工管理に優れ、「工事成績表定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



改修前

当初設計からレイアウト変更となったため、機器の再選定が必要になった



改修前

土間コンクリートの床を掘り下げられなかったため、排水管のレイアウトに苦労した



女子トイレ衛生器具



エアコン室内機

受賞コメント

この度青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

受賞にあたり、ご指導いただきました財務部財産管理課監督員の皆様、本工事のご理解とご協力いただきました営農大学校職員の皆様、協力会社作業員の皆様、建築工事担当者及び電気設備工事担当者に感謝申し上げます。

今後も地域社会の発展に貢献できるよう社員一同、より一層努力してまいります。



代表取締役
十枝内 康夫



主任技術者
天間 智恵子

令和7年度 青森県財務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	営農大学校（ガラス温室B棟外）改修工事		
受注者名	株式会社小又建設		
工事場所	上北郡七戸町字大沢地内	請負金額	90,211,000円
工期	令和6年6月14日～令和7年3月10日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年1月17日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	米倉 理恵	総括監督員	安穴 孝紀
工事内容	外部改修工事 一式	主任監督員	石岡 伸吉
	内部改修工事 一式	監督員	小清水 拓也

推薦理由

本工事は、営農大学校長寿命化計画に基づき、ガラス温室B棟、乳牛舎、選果貯蔵庫の改修を行ったものである。そのうち乳牛舎の改修では、内装材を撤去したところ、設計で雑壁と想定されていた壁が耐力壁であることが分かり、室レイアウトの大幅な変更を余儀なくされたが、受注者は発注者等との調整を迅速に行い、かつ、状況に応じた柔軟な対応や提案を行い円滑に工事を完成させた。

また、施設の一部を使用しながらの改修工事であったため、実習や学校行事に配慮した工程調整を行い、学生をはじめとする施設関係者の安全に配慮し工事を完成させた。

以上、施工管理、工程管理、安全対策に優れており、「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県財務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、青森県財務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導頂きました監督職員の皆様並びに学校関係者の皆様には、心から感謝とお礼を申し上げます。

本工事は、既存建物の改修工事である為、学校運営に支障のないよう綿密な工程管理・安全管理を心掛け、無事に竣工する事ができました。改修工事ということもあり、既存撤去後に一部計画変更を要する部分もありましたが、監督職員並びに学校側との調整は迅速に対応できたのではないかと考えております。

今回の受賞を励みに、今後の地域社会の発展に貢献できるよう努力して参りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。



代表取締役
天間 健悦



監理技術者
米倉 理恵